


# ZONESPOT II: LOWBAY SICHERHEITSLUCHTEN, EINBAUMONTAGE



Zonespot II Lowbay ist eine kleine und elegante Sicherheitsleuchte für den Einbau. Sie wurde insbesondere zur Beleuchtung offener Bereiche konzipiert. Zonespot II

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 13 February, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

Lowbay nutzt die neueste LED-Technologie.

## EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS0492WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

## ESCAP NOTLEUCHE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS0492WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y0492WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y0492WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

## EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT0452WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y0452WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT0453WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y0453WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

## EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT0452WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y0452WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT0453WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 13 February, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage)



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
Y0453WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT0451WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y0451WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT0471W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y0471W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT0441WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y0441WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 13 February, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-einbaumontage)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)